

Handy-navi2-Bolt 製作仕様書

年 月 日

ご依頼いただきました**Handy-navi2-Bolt**の仕様について、各項目にレ点及びご記入いただきご返送ください。

1) 商 社 様				2) エンドユーザー様			
ふりがな				ふりがな			
会社名				会社名			
部課名		役職		部課名		役職	
ふりがな				ふりがな			
お名前				お名前			


- 3) 電源周波数..... ☐ 50Hz ☐ 60Hz
- 4) スポット溶接機..... メーカー名 ()
- 5) スクイズ時間..... (サイクル)
- 6) ボルト送給方法..... ☐ フィーダー ☐ 手作業
- 7) ボルトフィーダー..... メーカー名 ()
- 8) 給排水ホース口..... L型ホース口(竹の子)
- 9) エアー配管..... ☐ フィーダー側から ☐ 1次側から
- 10) 仕様

⚠


- ・溶接機起動の自己保持を”通電からの自己保持”に設定してください。
- ・サンプルボルトを各5個ご支給ください。

ボルトサイズ	首下長さ	ワーク穴径	ワーク板厚	溶接電流	通電時間
M	mm	φ	t	A	サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル

11) ホルダー・ホーンの寸法



12) ご使用中の足踏みスイッチ(またはフィーダー溶接機間のコネクター)のメタコン形状とピン数



※角形コネクターを選択した場合、起動信号確認のため、写真と電気図面を添付してください。

記入例

Handy-navi2-Bolt 製作仕様書

年 月 日


ご依頼いただきましたHandy-navi2-Boltの仕様について、各項目にレ点及びご記入いただきご返送ください。

1) 商 社 様				2) エンドユーザー様			
ふりがな	しょうしょうじ	ふりがな	かぶしきがいしゃえんどう	ふりがな	えんどう	ふりがな	たろう
会社名	司洋商事	会社名	株式会社円銅	会社名	円銅	会社名	太郎
部課名	営業部	役職	部長	部課名	営業部	役職	部長
ふりがな	しょう	ふりがな	いちろう	部課名	営業部	役職	部長
お名前	司洋	お名前	一郎	部課名	営業部	役職	部長


- 3) 電源周波数 ☒ 50Hz ☐ 60Hz
 4) スポット溶接機 メーカー名 (**メーカー名**)
 5) スクイズ時間 (**20** サイクル)
 6) ボルト送給方法 ☒ フィーダー ☐ 手作業
 7) ボルトフィーダー メーカー名 (**メーカー名**)
 8) 給排水ホース口 L型ホース口 (竹の子)
 9) エアー配管 ☒ フィーダー側から ☐ 1次側から
 10) 仕様

ボルトサイズ	首下長さ	ワーク穴径	ワーク板厚	溶接電流	通電時間
M 6	15 mm	φ 6.2	t 1.6	10,000 A	6 サイクル
M 8	20 mm	φ 8.2	t 1.2	11,000 A	8 サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル

11)ホルダー・ホーンの寸法



12) ご使用中の足踏みスイッチ (またはフィーダー溶接機間のコネクター) のメタコン形状とピン数



※角形コネクターを選択した場合、起動信号確認のため、写真と電気図面を添付してください。

E-mail : info@e-smk.co.jp

SIK

FAX : 042-703-0026



お名前はフルネームで
ご記入ください。

足踏スイッチを
一瞬だけ押したとき、




①すぐに加圧が解除される。
→ 通電からの自己保持

②加圧が解除されない。
→ 初期加圧からの自己保持


ご支給いただいたボルトに
対応できるよう、製作いたし
ます。



※記入枠が足りない場合は、
製作仕様書を複数枚お送りください。



溶接機下部を確認して
ください。
フィーダーをご使用の
場合は、フィーダーと
溶接機をつなぐコネク
ターをご確認ください。



コネクターの大きさと
ピン数がわかるように
撮影してください。